

-Wszyscy Wykonawcy -

Dot. Postępowania pn: Budowa wiaty w Luboradowie 2, dz. 48/1 i 48/2 obręb 0012 Luboradów, gmina Krośnice znak postępowania: ZP-2/12/2020

Wyjaśnienia, zmiany treści SIWZ:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.1 pkt.3, art. 38 ust. 2, , art. 38 ust. 4 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.) wyjaśnia treść SIWZ :

Pytanie 1: Czy Zamawiający dysponuje projektem konstrukcyjnym (szalunkowo - zbrojeniowym) płyty? Ewentualnie także innymi rysunkami konstrukcyjnymi? Na rysunku A12 jest odwołanie do projektu konstrukcji.

Odpowiedz: Zamawiający nie dysponuje projektem konstrukcyjnym oraz wykonawczym płytą. Dostępny jest tylko projekt budowlany.

Pytanie 2: Czy zapytanie obejmuje wykonanie odwodnienia wiaty? Jeśli tak to w jakim zakresie?

Odpowiedz: Tak. Zakres obejmuje wykonanie odwodnienia wiaty. Rozwiązanie przedstawiono na następujących rysunkach: PZT01, S06, A08, A09, A10, A11, A12. Skorygowany przedmiar załączono w pliku: „Przedmiar Wiaty 2020 LuboradówRynOs.pdf”.

Pytanie 3: Na rysunku A12 wskazane są panele dachowe z poliwęglanu, zaś na pozostałych rysunkach szklane. Dodatkowo na wizualizacjach (np. A12B) można wnioskować, że okna mają być uchylne. Czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie płyt trapezowych z poliwęglanu jako świetlików?

Odpowiedz: Świetliki doświetlające powinny być wykonane ze szkła bezpiecznego, stałe (nie uchylne). Nie dopuszcza się świetlików z poliwęglanu. W opisie technicznym (str. 10-pdf) wskazano świetliki szklane (NRO). Na rysunkach nr A11, A12 świetliki zostały błędnie opisane.

Pytanie 4: Jaki jest oczekiwany standard wykończenia posadzki betonowej?

Odpowiedz: Posadzka betonowa powinna być wykonana zgodnie z opisem do PB tj.: posadowienie na zbrojonej płycie żelbetowej z betonu C25/30 W8 XF1 o grubości 20cm z pogrubieniami pod słupami do 35 cm, wykonanej na zagęszczonej podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 40 cm, bez dodatkowych fundamentów; płyta ta będzie pełnić również rolę posadzki pod wiatą. Posadzka betonowa zbrojenie góra i dołem prętami lub siatkami fi 10co 15 cm. W płycie 1 dylatacja oznaczona na załączonym rysunku „Dylatacja.pdf”. Zbrojenie jest dobrane do dylatacji w miejscu pokazanym na rysunku. Płytę można dobroić zbrojeniem rozproszonym, ale nie jest to konieczne. Pod płytą najlepsza byłaby pospółka drogowa na kruszywie łamanym. Uziarnienie nie ma znaczenia. Wykończenie powierzchni antypoślizgowe.

Pytanie 5: Jaki jest możliwy termin odbycia wizji lokalnej?

Odpowiedz: Wizja lokalna możliwa jest w dniu 14 stycznia 2021 r. w godzinach 10:00 – 15:00, po uprzednim umówieniu godziny spotkania. Kontakt z Panem Kristianem Napierajem: tel. +48 662-359-728.

Obowiązujące załączniki:

1. Przedmiar Wiaty 2020 LuboradówRynOs.pdf”.
2. Dylatacja.pdf”.

Przesunięcie terminu składania, otwarcia ofert

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843, tekst jednolity z dnia 27.09.2019 r.) zmienia termin składania i otwarcia ofert wskazany w SIWZ: Rozdział III, pkt. 1 i 2, Rozdział XIII pkt. 5 (ramka), Rozdział XV pkt. 1

Termin składania ofert do dnia	18.01.2021r do godz. 12.00,
Termin otwarcia ofert w dniu	18.01.2021r godz. 12.10.

na termin obowiązujący tj.

Termin składania ofert wyznacza się do dnia	21.01.2021r do godz. 12.00,
Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu	21.01.2020r godz. 12.10.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone w Ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji IV.6.2). Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszenia o zamówieniu nie ulegają zmianie. Zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców."

ZATWIERDZAM

Rektor Akademii Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
prof. Wojciech Pukocz